



## TS-FTWI4 系列温湿度传感器 产品使用说明书

厦门泰勒斯自动化科技有限公司  
版本号 V1.2

### 产品概述

- ※ TS-FTWI4型壁挂式温湿度变送器采用原装进口的温湿度传感模块,通过高性能单片机的信号处理,整机性能更优越,长期稳定性更出色。
- ※ 该系列变送器采用灵活的壁挂式安装,使用方便,输出两路标准4-20mA电流,适用于大多数工控设备。
- ※ 该系列产品为一体化温湿度变送器,广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号采集、博物馆和宾馆的气候站、大棚温室以及医药行业等。

### 产品参数

#### ※ 温度

量程: 0~+50℃ / -20~+80℃ / -40~+60℃/客户定制(可选)

准确度:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (全量程均值)

产品功耗: 15mA(典型值)

分辨率: 0.1℃

响应时间 $6\tau$ (63%): max=3s

长期稳定性: <0.04℃/年

#### ※ 相对湿度

量程: 0~100%RH

准确度(包括非线性度,迟滞和重复性):  $\pm 3\%RH$

工厂校验不确定度:

$\pm 0.6\%RH(0\sim 40\%RH)$  /  $\pm 1.0\%RH(40\sim 97\%RH)$

响应时间(90%)静止空气: 5s

分辨率: 0.1%RH

长期稳定性: <0.5%RH/年

#### ※ 温湿度输出信号: 4-20mA(负载<250 OHM)

### 工作和存储环境

工作环境温度: -40~+80℃

工作环境湿度: 0~99.9%无冷凝

工作电压: 15~36VDC(AC24V)


存储温度: 10 - 50℃(0 - 125℃ peak)

存储湿度: 20 - 60%RH

注意: 供电电压过低有可能影响电流输出,和整机带载能力。

注意: 以上各项参数如没特殊说明,均在25℃条件下测量。


### 外形尺寸




单位(mm)

**注意:** 为保证传感器有良好的散热效果和测量精度,请按正确方向安装壁挂式仪表,以仪表面板 logo 为准,上下方向不可倒置。


### 电气接线图



4-20mA信号输出接线图



实物接线示意图



三线制接线示意图


**注意:** 此变送器输出信号为4-20mA的电流, 如采用电流型检测设备, 请将检测设备并联接入输出电路中(见典型应用电路中电压表的位置), 如采用其它检测设备, 请作相应处理。

注: 此变送器输出严禁短路, 短路将导致变送器损坏。连接错误将有可能导致产品损坏。

注: 请检测设备与变送器之间的接地关系。

## 墙面安装

- 1、安装前先将变送器后盖打开, 将需要连接的电缆穿过变送器后盖的电缆孔。如果现场安装不是走暗线, 电缆可从壳体底部透气孔中间大孔位置穿过, 线缆应选择较细型号或者漆包皮可多剥一段长度。
- 2、壳体可以直接安装于墙面或其它位置。
- 3、用 3 个 M4 螺丝(附件有提供)将变送器紧固在墙面上, 固定上盖注意先对准顶部, 再用力将底部合上, 务必对准固定扣。见下图:




## 使用注意事项

产品各测量值可能会受如下因素影响, 为确保测量的精确度和稳定性, 应予以避免和处理:


- ◎ 避免放置在测试环境中稳定时间太短。
- ◎ 避免靠近热源、冷源、或直接处于阳光下。
- ◎ 避免长期处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
- ◎ 处于粉尘或其它污染环境, 必须对探头防护网进行定期清理。

注意: 请勿用手触摸温湿度探头, 以免静电损坏探头。

## 温湿度精度分析



相对湿度的最大误差




温度的最大误差曲线图

## 温度量程设置

泰勒斯模拟量输出型温湿度变送器, 都具有温度量程客户自主设置的功能, 即您可以通过仪表主板上的拨码开关设置温度测量量程, 对应变送输出的0-5V/0-10V/4-20mA的信号。产品出厂默认温度变送量程0-50°C(湿度量程为0-100%RH)。

**注意:** 在选择设置温度量程操作前, 请先关闭变送器电源。



- 图1所示: 拨码开关对应选择温度测量范围为0~50°C。  
 图2所示: 拨码开关对应选择温度测量范围为-20~80°C。  
 图3所示: 拨码开关对应选择温度测量范围为-40~60°C。  
 图4所示: 保留, 可根据要求设定出厂值。

## 品质保证

本公司对其产品的直接购买者提供为期12个月(一年)的质量保证(自发货之日起计算)。以公司出版的该产品的数据手册的技术规格为准。如果在保质期内, 产品被证明质量实有缺陷, 公司将提供免费的维修或更换。用户需满足下述条件:

- ① 该产品在发现缺陷14天内书面通知公司;
- ② 该产品应由购买者付费寄回到公司;
- ③ 该产品应在保质期内。

本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的场合而产生缺陷的产品负责。公司对其产品应用在那些特殊的应用场合不做任何的保证、担保或是书面陈述。